



Kundenexemplar

AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Werk Amorbach
Von-Stein-Str. 17
63916 Amorbach
Telefon +49 7135 102-381
Telefax +49 7135 102-388
www.afriso.de

Einbau- und Prüfbescheinigung für eine AFRISO Leckschutzauskleidung

Angaben zur Leckschutzauskleidung

Fertigungs-Nr.:

Einbaujahr:

Leckanzeiger-Typ:

Hersteller:

Datum Einbau:

Zutreffendes bitte ankreuzen:

AK-S Z-65.30-162

AF-S Z-65.30-483

Angaben zum Lagerbehälter, Adresse des Betreibers

Name:

Straße:

Ort:

Behältergröße (Nenninhalt):

Baujahr:

Herstell-Nr.

Bauart:

Gütezeichen:

Lagergut:

Hiermit wird bestätigt:

- a) Die fachgerechte Reinigung und Vorbereitung des Behälters zum Einbau der Leckschutzauskleidung.
- b) Die Prüfung des Behälters auf Schäden bzw. Korrosionsschäden und bei Feststellung von Schäden gegebenenfalls deren sachgemäße Beseitigung.
- c) Die Auskleidung des Behälters mit zulässigem Kunststoffvlies.
- d) Der ordnungsgemäße Einbau der Leckschutzauskleidung, mit Zwischenlage und technischer Ausstattung, laut des bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises.
- e) Die nach erfolgtem Einbau mit positivem Ergebnis vorgenommene Abschlussprüfung gemäß bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis.
- f) Die Anbringung des Hinweisschildes am Füllstutzen und die gut sichtbare und dauerhafte Kennzeichnung an der Leckschutzauskleidung.

Fachfirma/Einbaufirma (Stempel)

Mitglied der Gütegemeinschaft Tankschutz und Tanktechnik e.V.

Überwachungsvertrag mit einer Sachverständigenorganisation

(Zutreffendes ankreuzen)

Ort, Datum

Unterschrift des bevollmächtigten Sachkundigen

Verteilung:

Original: Kunde
Kopie gelb: Zugelassener Sachverständiger
Kopie rosa: AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Kopie blau: Einbaufirma



Exemplar für zugel. Sachverständigen

AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Werk Amorbach
Von-Stein-Str. 17
63916 Amorbach
Telefon +49 7135 102-381
Telefax +49 7135 102-388
www.afriso.de

Einbau- und Prüfbescheinigung für eine AFRISO Leckschutzauskleidung

Angaben zur Leckschutzauskleidung

Fertigungs-Nr.:

Einbaujahr:

Leckanzeiger-Typ:

Hersteller:

Datum Einbau:

Zutreffendes bitte ankreuzen:

AK-S Z-65.30-162

AF-S Z-65.30-483

Angaben zum Lagerbehälter, Adresse des Betreibers

Name:

Straße:

Ort:

Behältergröße (Nenninhalt):

Baujahr:

Herstell-Nr.

Bauart:

Gütezeichen:

Lagergut:

Hiermit wird bestätigt:

- a) Die fachgerechte Reinigung und Vorbereitung des Behälters zum Einbau der Leckschutzauskleidung.
- b) Die Prüfung des Behälters auf Schäden bzw. Korrosionsschäden und bei Feststellung von Schäden gegebenenfalls deren sachgemäße Beseitigung.
- c) Die Auskleidung des Behälters mit zulässigem Kunststoffvlies.
- d) Der ordnungsgemäße Einbau der Leckschutzauskleidung, mit Zwischenlage und technischer Ausstattung, laut des bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises.
- e) Die nach erfolgtem Einbau mit positivem Ergebnis vorgenommene Abschlussprüfung gemäß bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis.
- f) Die Anbringung des Hinweisschildes am Füllstutzen und die gut sichtbare und dauerhafte Kennzeichnung an der Leckschutzauskleidung.

Fachfirma/Einbaufirma (Stempel)

Mitglied der Gütegemeinschaft Tankschutz und Tanktechnik e.V.

Überwachungsvertrag mit einer Sachverständigenorganisation

(Zutreffendes ankreuzen)

Ort, Datum

Unterschrift des bevollmächtigten Sachkundigen

Verteilung:

Original: Kunde
Kopie gelb: Zugelassener Sachverständiger
Kopie rosa: AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Kopie blau: Einbaufirma



Bitte schicken an:

AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Werk Amorbach
Von-Stein-Str. 17
63916 Amorbach

AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Werk Amorbach
Von-Stein-Str. 17
63916 Amorbach
Telefon +49 7135 102-381
Telefax +49 7135 102-388
www.afriso.de

Einbau- und Prüfbescheinigung für eine AFRISO Leckschutzauskleidung

Angaben zur Leckschutzauskleidung

Fertigungs-Nr.:

Einbaujahr:

Leckanzeiger-Typ:

Hersteller:

Datum Einbau:

Zutreffendes bitte ankreuzen:

AK-S Z-65.30-162

AF-S Z-65.30-483

Angaben zum Lagerbehälter, Adresse des Betreibers

Name:

Straße:

Ort:

Behältergröße (Nenninhalt):

Baujahr:

Herstell-Nr.

Bauart:

Gütezeichen:

Lagergut:

Hiermit wird bestätigt:

- a) Die fachgerechte Reinigung und Vorbereitung des Behälters zum Einbau der Leckschutzauskleidung.
- b) Die Prüfung des Behälters auf Schäden bzw. Korrosionsschäden und bei Feststellung von Schäden gegebenenfalls deren sachgemäße Beseitigung.
- c) Die Auskleidung des Behälters mit zulässigem Kunststoffvlies.
- d) Der ordnungsgemäße Einbau der Leckschutzauskleidung, mit Zwischenlage und technischer Ausstattung, laut des bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises.
- e) Die nach erfolgtem Einbau mit positivem Ergebnis vorgenommene Abschlussprüfung gemäß bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis.
- f) Die Anbringung des Hinweisschildes am Füllstutzen und die gut sichtbare und dauerhafte Kennzeichnung an der Leckschutzauskleidung.

Fachfirma/Einbaufirma (Stempel)

Mitglied der Gütegemeinschaft Tankschutz und Tanktechnik e.V.

Überwachungsvertrag mit einer Sachverständigenorganisation

(Zutreffendes ankreuzen)

Ort, Datum

Unterschrift des bevollmächtigten Sachkundigen

Verteilung:

Original: Kunde
Kopie gelb: Zugelassener Sachverständiger
Kopie rosa: AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Kopie blau: Einbaufirma



Exemplar für einbauende Firma

AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Werk Amorbach
Von-Stein-Str. 17
63916 Amorbach
Telefon +49 7135 102-381
Telefax +49 7135 102-388
www.afriso.de

Einbau- und Prüfbescheinigung für eine AFRISO Leckschutzauskleidung

Angaben zur Leckschutzauskleidung

Fertigungs-Nr.:

Einbaujahr:

Leckanzeiger-Typ:

Hersteller:

Datum Einbau:

Zutreffendes bitte ankreuzen:

AK-S Z-65.30-162

AF-S Z-65.30-483

Angaben zum Lagerbehälter, Adresse des Betreibers

Name:

Straße:

Ort:

Behältergröße (Nenninhalt):

Baujahr:

Herstell-Nr.

Bauart:

Gütezeichen:

Lagergut:

Hiermit wird bestätigt:

- Die fachgerechte Reinigung und Vorbereitung des Behälters zum Einbau der Leckschutzauskleidung.
- Die Prüfung des Behälters auf Schäden bzw. Korrosionsschäden und bei Feststellung von Schäden gegebenenfalls deren sachgemäße Beseitigung.
- Die Auskleidung des Behälters mit zulässigem Kunststoffvlies.
- Der ordnungsgemäße Einbau der Leckschutzauskleidung, mit Zwischenlage und technischer Ausstattung, laut des bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises.
- Die nach erfolgtem Einbau mit positivem Ergebnis vorgenommene Abschlussprüfung gemäß bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis.
- Die Anbringung des Hinweisschildes am Füllstutzen und die gut sichtbare und dauerhafte Kennzeichnung an der Leckschutzauskleidung.

Fachfirma/Einbaufirma (Stempel)

Mitglied der Gütegemeinschaft Tankschutz
und Tanktechnik e.V.

Überwachungsvertrag mit einer
Sachverständigenorganisation

(Zutreffendes ankreuzen)

Ort, Datum

Unterschrift des bevollmächtigten Sachkundigen

Verteilung:

Original: Kunde
Kopie gelb: Zugelassener Sachverständiger
Kopie rosa: AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Kopie blau: Einbaufirma