



# Prüfbericht 2021

## über die wiederkehrende Überwachungsprüfung der Gütezeichenbenutzer Tanktechnik und Tankschutz

durch die SVO TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG  
Dienststelle Bremen

**Gütegemeinschaft  
Tankschutz und  
Tanktechnik e.V.**  
79104 Freiburg  
Hebelstr. 11  
Telefon: 0761/71717  
Telefax: 0761/73773  
E-Mail: info@bbs-gt.de

1. Gütezeichenbenutzer und Rechnungsempfänger:  
HWT Hansen Wärme- und Tanktechnik GmbH & Co. KG

Geschäftsstelle

Firma	<u>28876 Oyten, An der Autobahn 24</u>	<u>04207/998-0</u>	<u>info@hwt-hansen.de</u>
PLZ	Ort, Straße	Telefon	E-Mail
zu prüfende Betriebsstätte:			
<u>wie oben</u>			
PLZ	Ort, Straße	Telefon	E-Mail

2. Folgende Gütezeichen sind zu überprüfen:

Geschäftsstelle

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Montage Tankstellen   | geprüfter Verantwortlicher: _____  |
| <input type="checkbox"/> Montage Tankläger   | geprüfter Verantwortlicher: _____  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tankrevision <input checked="" type="checkbox"/> alle Tankbauarten | geprüfter Verantwortlicher: <u>K. Mierzwa, H. Schröder, U. Schneller</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Montage Heizölverbrauchertankanlagen                               | _____  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Montage Leckanzeigesysteme   | geprüfter Verantwortlicher: <u>K. Mierzwa, H. Schröder</u>               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tankinnenbeschichtung  | _____  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Beschichten von Auffangräumen                                      | geprüfter Verantwortlicher: <u>F. Sander</u>                             |
| <input type="checkbox"/> Abdichten von Fugen   | geprüfter Verantwortlicher: _____  |
| <input type="checkbox"/> _____   | geprüfter Verantwortlicher: _____  |

Letzte Prüfung erfolgte am 02.11.2020 durch Dipl.-Ing. (FH) Sven Käseberg  
Beanstandungen: keine

- 3.
- |                  |   |      |
|------------------|---|------|
| Sachverständiger | 1) Sind die genannten durch die GT geprüften betrieblich Verantwortlichen noch in der Firma tätig?        | ja   |
|                  | 2) Stehen die fachlichen Leistungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Gütesicherung?           | ja   |
|                  | 3) Entsprechen Werkzeuge, Maschinen und Geräte den Anforderungen?   | ja   |
|                  | 4) Entsprechen die persönlichen Schutzausrüstungen (Schutzkleidung, Atemschutz) den Anforderungen?        | ja   |
|                  | 5) Entsprechen Transportbehälter und Transportfahrzeuge für Rückstände den Anforderungen?                 | ja   |
|                  | 6) Entspricht die Handhabung der Rückstände an der Betriebsstätte den gesetzlichen Anforderungen?         | ja   |
|                  | 7) Ist der Nachweis über die regelmäßig durchgeführten Sicherheitsbelehrungen der Monteure erbracht?      | ja   |
|                  | 8) Gewässerschaden / Umweltschadenhaftpflicht in ausreichender Höhe nachgewiesen?                         | ja   |
|                  | 9) Festgestellte Mängel zu 1 bis 9: <input type="checkbox"/> siehe Zusatzbericht                          |      |
|                  | 10) Werden Leckschutzauskleidungen eingebaut?   | ja   |
|                  | 11) Letzte Weiterbildungsmaßnahme der GT am <u>18.11.2021</u> Der SV hält eine Maßnahme für erforderlich? | nein |

Bemerkungen: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Mängel sind konkret anzuführen. Bei Baustellen Ort, Zeitpunkt, Name, Art der Arbeit und festgestellte Mängel.)

- 4.
- |                  |   |                    |
|------------------|---|--------------------|
| Sachverständiger | 1) Hat der SV die Mitgliedsfirma bereits über die festgestellten Mängel unterrichtet? | nicht erforderlich |
|                  | 2) Die Mängel müssen durch den Gütezeichenbenutzer beseitigt sein bis                 |                    |
|                  | a) zur nächsten turnusmäßigen Prüfung <input type="checkbox"/>                        | b) bis _____       |
|                  | 3) Hält der Prüfer das Eingreifen des Güteausschusses der GT für erforderlich?        | nicht erforderlich |

Verteiler:  
1 x Gütegemeinschaft  
1 x Gütezeichenbenutzer  
1 x SVO

23.11.2021  
Datum der Prüfung



Sven Käseberg   
Unterschrift und Stempel des Sachverständigen  
der TÜV NORD Systems  
GmbH & Co. KG